

Федеральная служба по надзору
В сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.

Управление по Пермскому краю.

Центральный территориальный отдел.

Предписание № 47
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Кунгур

от «24» февраля 2012 г.

При проведении внеплановой выездной проверки в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1» (Пермский край, г. Кунгур, ул. Красноармейская, д. 10).

Акт внеплановой проверки от 07.02.2012г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

В срок до 01.01.2013г.

1. В раздевальных групп предусмотреть условия для сушки верхней одежды и обуви в соответствие п.6.2. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организация режима работы в дошкольных организациях».
2. В составе пищеблока предусмотреть туалет, душевую и комнату для персонала пищеблока в соответствие п.4.24. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организация режима работы в дошкольных организациях».
3. Приобрести и установить на пищеблоке достаточное количество технологического оборудования, в том числе ванну для охлаждения 3-го блюда в соответствие п. 6.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организация режима работы в дошкольных организациях».
4. Моечные ванны, электроплиты, являющиеся источником повышенных выделений влаги и тепла, оборудовать локальными вытяжными устройствами в соответствие п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Гигиенические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
5. Обеспечить получение санэпидзаклучения на соответствие действующим санитарным правилам в соответствие п.1.14. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организация режима работы в дошкольных организациях».

Ответственность за исполнение предписания возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении пунктов 1-5 настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими их выполнение, представить в Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по Пермскому краю (адрес – г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45б, факс 2 64 90; адрес – г. Пермь, ул. Мира, 66 г, факс (342)221 70 20), **ведущему специалисту – эксперту Томлёновой Галине Анатольевне** в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания.

Информацию о принятых мерах по выполнению пунктов 1-5 настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими принятие мер, представить в Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по Пермскому краю (адрес – г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45б, факс 2 64 90; адрес – г. Пермь, ул. Мира, 66 г, факс (342)221 70 20), **ведущему специалисту – эксперту Томлёновой Галине Анатольевне** в течение 30 рабочих дней с даты вынесения настоящего предписания.

В случае не предоставления информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания, Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 19.7 КоАП Российской Федерации.

В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт
ЦТО Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю
(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)




(подпись)

Томлёнова Галина Анатольевна

(фамилия имя, отчество)

Предписание получил: заведующая МБДОУ «Детский сад № 1»

«24» февраля 2012 года



(подпись)



(фамилия, имя, отчество)